

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение
«Ленинградский областной многопрофильный
реабилитационный центр для детей-инвалидов»
(ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

Ленинградское шоссе, 63, г. Приозерск,
Ленинградская область, 188760
Тел.: (81379) директор 51-000,
главный бухгалтер 51-001; приемная т/ф 51-000
e-mail: priozerskddi@yandex.ru
www.ddi-priozersk.47social.ru

ОКПО 03160141 ОГРН 1024701647464

ИНН/КПП 4712012349/471201001

№ _____

на № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Приозерского района

Сухомлин О.В.

Уважаемая Ольга Викторовна!

В ответ на Ваш запрос от 26.02.2026 г. № ИВ-180-2-24-46 Администрация ЛОГБУ «ЛО МРЦ» предоставляет сведения по исполнению Предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с Приложениями:

- Отчет по исполнению Предписания № 2510/015-47/67-ВО/П выд. 07 октября 2025 года (Приложение 1);
- Отчет по исполнению Предписания № 2509/015-47/61-ВО/П выд. 07 октября 2025 года (Приложение 2);
- Отчет по исполнению Предписания № 2510/015-47/66-ВО/П выд. 07 октября 2025 года (Приложение 3);
- Отчет по исполнению Предписания № 2509/015-47/63-ВО/П выд. 07 октября 2025 года (Приложение 4).

Директор

Н.В. Глушилина



Исп. Зам. директора
Талакина Е.В.
Тел. 8(921)636-67-32

Листов	Вх. №
03	03 2026
ОНД № ПР Приозерского района	

Отчет
по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений
№ 2510/015-47/67-ВО/П выд. 07 октября 2025 г.


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в Предписании	Срок устранения нарушения, указанный в Предписании	Информация об исполнении (устранении нарушения)
1.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено наличие противопожарных дверей. Место выявления нарушения: подсобное помещение, сушилка. (Пункт 14 Правил, Прочее абзац Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания».	01.10.2026 г.	Не выполнено. В планах исполнение по сроку Предписания.
2.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов. (Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Замки на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Фото предоставляем.

	коридоров, холлов, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».		
3.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена свободная эвакуация людей. (Путь эвакуации заставлен инвентарем). (Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Пути эвакуации освобождены от инвентаря. Фото предоставляем.
4.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. (Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям № 1 и 2».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. На объектах учреждения проведена проверка наличия и исправности огнетушителей (порошковых, углекислотных). Непригодные к эксплуатации огнетушители заменены на новые. Копию Акта проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 26 января 2026 года предоставляем.

Директор

Н.В. Глушилина

Исп. Зам. директора
Талакина Е.В.
Тел. 8(921)636-67-32




Отчет
по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений
№ 2509/015-47/61-ВО/П выд. 07 октября 2025 г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в Предписании	Срок устранения нарушения, указанный в Предписании	Информация об исполнении (устранении нарушения)
1.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. (Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям № 1 и 2».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено 26.01.2026 г. На объектах учреждения проведена проверка наличия и исправности огнетушителей (порошковых, углекислотных). непригодные к эксплуатации огнетушители заменены на новые. Копию Акта проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 26 января 2026 года предоставляем.
2.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов. (Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Замки на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Фото предоставляем.

3. Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена свободная эвакуация людей. (Путь эвакуации заставлен инвентарем). (Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)»).	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Пути эвакуации свободны. Фото предоставляем.
--	----------------------	--

Директор



Н.В. Глумилина


Отчет
по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений
№ 2510/015-47/66-ВО/П выд. 07 октября 2025 г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в Предписании	Срок устранения нарушения, указанный в Предписании	Информация об исполнении (устранении нарушения)
1.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. (Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям № 1 и 2».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено 26.01.2026 г. На объектах учреждения проведена проверка наличия и исправности огнетушителей (порошковых, углекислотных). непригодные к эксплуатации огнетушители заменены на новые. Копию Акта проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 26 января 2026 года предоставляем.
2.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено наличие противопожарных дверей. Место выявления нарушения: Сушилка. (Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе	01.10.2026 г.	Не выполнено. В планах исполнение по сроку Предписания.

	ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания».		
3.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено устранение в лестничной клетке кладового помещения. (Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения.»).	01.03.2026 г.	Нарушение устранено 09.10.2025 г. Помещение освобождено от хранения горючих материалов и не используется как подсобное или кладовая. Фото предоставляем.
4.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения складского назначения. (Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности)»).	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. В соответствии с Техническим заключением ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» по определению категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, на объекте проведено категорирование помещений (складского и производственного назначения) и установлены соответствующие обозначения категорий по взрывопожарной пожарной опасности. Фото предоставляем.
5.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Замки на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри

многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов. (Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».		без ключа.
--	--	-------------------

Директор



Н.В. Глумилина

Исп. Зам. директора
Талакина Е.В.
Тел. 8(921)636-67-32

**Отчет
по исполнению Предписания об устранении выявленных нарушений
№ 2509/015-47/63-ВО/П выд. 07 октября 2025 г.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в Предписании	Срок устранения нарушения, указанный в Предписании	Информация об исполнении (устранении нарушения)
1.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы. (Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы»).	01.10.2026 г.	Нарушение устранено. Фото предоставляем.
2.	Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов. (Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. – Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Запоры (замки на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа»).	01.03.2026 г.	Нарушение устранено. Замки на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

3. Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. (Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя».	01.03.2026 г.	Нарушение устранено 26.01.2026 г. На объектах учреждения проведена проверка наличия и исправности огнетушителей (порошковых, углекислотных). непригодные к эксплуатации огнетушители заменены на новые. Копию Акта проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) от 26 января 2026 года предоставляем.
4. Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не обеспечена свободная эвакуация людей. (Путь эвакуации заставлен инвентарем). (Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы».	01.03.2026 г.	Административно-Бытовой корпус № 4 2-ой этаж - тамбур эвакуационного входа освобожден от инвентаря. Фото предоставляем.
5. Руководителем Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» обеспечено недостаточное количество средств первичного пожаротушения. Место выявления нарушения: Правое крыло первого этажа. (Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил	01.03.2026 г.	Нарушение устранено.

противопожарного режима в Российской Федерации» «Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями 1 и 2».		
---	--	--

Директор



Н.В. Глумилина

Исп. Зам. директора
Талакина Е.В.
Тел. 8(921)636-67-32